

1. DISCRIMINAÇÃO DE CARGAS

CD MEDIÇÃO	CIRCUITO NUMERO	CARGA WATTS	COND mm2	PROTEÇÃO AMPERES	FINALIDADE
	1	6.390	10,00	3x50	ILUMINAÇÃO
	TOTAL	6.390	10,00	3x50-DDR	ALIMENTADOR

3.1 DEMANDA

CARGA INSTALADA	WATTS	FD	kVA
ILUMINAÇÃO E TOMADAS	6.390	100%	6,39
TOTAL			6,39

DISJUNTOR GERAL	3x50A-lcc mínima = 22kA em 220Vca
CABO DE ENTRADA	4#10mm2 - 750V
ELETRODUTO DE ENTRADA	PEAD 32mm
CABO DE ATERRAMENTO	1#10mm2/750V-PVC Ø32mm
CABO DE PROTEÇÃO	1#16mm2/750V-PVC Ø32mm